

ZERTIFIKAT

Genehmigung zur Nutzung des Prüfzeichens

**FREIWILLIGE PRODUKTPRÜFUNG
NACH DIN 1946-4:2018 UND VDI 6022-1:2018**

– Geprüfte Hygieneigenschaften –

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg (Deutschland),

bestätigt, dass die Lüftungszentralgeräte-Baureihen


„Airbox T60“, „Airbox S60“ in Hygieneausführung

die von DIN 1946-4:2018 und VDI 6022-1:2018 gestellten Hygieneanforderungen erfüllen.

**Rosenberg Ventilatoren GmbH
Künzelsau-Gaisbach (Deutschland),**

wird daher das Recht verliehen, das nachstehend abgedruckte Prüfzeichen
im Zusammenhang mit dem o. g. Produkt zu führen.

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Prüfstelle für Kälte-, Klima-, und Lüftungstechnik



Dipl.-Ing. Vera Gräff

Essen, 4. Dezember 2020

Die Zertifizierung basiert auf einer Baumusterprüfung des RLT-Gerätes
und nicht auf einer ausgeführten Anlage.

Die Gültigkeit des Zertifikats beträgt 15 Monate.

Die Prüfzeichennutzung ist in dem zugehörigen Vertrag geregelt.

