

Rosenberg Polska sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 WARSZAWA

tel. 22 720-6773, e-mail: biuro@rosenberg.pl

**rosenberg**
THE AIR MOVEMENT GROUP



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

dotyczy Dyrektywy 2014/34/EU (ATEX)

Producent:

Rosenberg Ventilatoren GmbH
Maybachstraße 1-9
D-74653 Künzelsau-Gaisbach, Niemcy



Oświadczamy, iż poniżej opisane akcesoria/komponenty zostały zaprojektowane, skonstruowane i wyprodukowane zgodnie z Dyrektywą ATEX 2014/34/EU.

Opis akcesoriów	Nr artykułu
Samoczynne przepustnice VS... Ex	A60-31070, A60-35570, A60-56070
Tłumiące podstawy dachowe SD... Ex	A40-31072, A40-35572, A40-45071, A40-56072
Samoczynne przepustnice VK... Ex	V00-30070, V00-31570, V00-40070, V00-45070, V00-50070, V00-56070, V00-63070
Tłumiki kanałowe KD... Ex	D20-40201, D20-50251, D20-50301, D20-60301, D20-60351, D20-70401
Samoczynna przepustnica zwrotna RSK... Ex	F10-31570*
Elastyczny króciec podłączeniowy ASS... Ex	I20-18000, I20-20000, I20-22500, I20-27900, I20-28000, I20-31500, I20-31513, I20-35500, I20-39900, I20-40013, I20-45000, I20-50005, I20-50013, I20-56000, I20-56013, I20-63013, I20-71013, I20-80013, I20-90013, I20-10013, I30-19000, I30-31000, I30-35502, I30-71000, I20-80001

Zastosowane normy zharmonizowane: PN-EN 1127-1:2011
PN-EN 14986:2017

PN-EN 13463-1
PN-EN 13463-5


Zastosowane inne normy: DIN EN ISO 12100

DIN EN ISO 1387

Wszystkie wyżej wymienione akcesoria przystosowane są do zabudowy w strefie 1, za wyjątkiem pozycji oznaczonych (*), które wolno instalować w strefie 2. Uruchomienie systemu mechanicznego jest zabronione, dopóki nie zostanie ustalone, że wszystkie odpowiednie wymagania bezpieczeństwa są spełnione zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/UE.

Niniejsza Deklaracja Zgodności z Dyrektywą ATEX 2014/34/UE obowiązuje dla akcesoriów zamontowanych zgodnie z DTR. W przypadku zabudowania komponentów w systemie mechanicznym lub dokonania zmian w komponentach, instalator systemu odpowiedzialny jest za zgodność z Dyrektywami Unii Europejskiej.

Nadarzyn, 30.08.2019 r.
Miejscowość i data



Wojciech Marcinkowski
Dyrektor Zarządzający