

Od dnia 01.01.2018 aparaty wentylacyjne z nagrzewnicą/chłodnicą powietrza i RecirculationBox, które są dopuszczane do obrotu w Unii Europejskiej, muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ekoprojekt EN 2281/2016 lub EN 1253/2014, jeżeli nie można ich wyłączyć z zakresu obowiązywania.

W tym celu sporządziliśmy dla Państwa listę odnośnych możliwych kryteriów wyłączenia z samego Rozporządzenia oraz z EVIA FAQ. Należy uwzględnić to, że kryteria wyłączenia z EVIA FAQ z dnia 13 października 2015 mogą się zmienić, ponieważ są to zalecenia, które nie mają wiążącej mocy prawnej.

- Proszę postawić krzyżyk przy odpowiednich punktach -

Urządzenie jest klimakonwektorem i jest objęte zakresem obowiązywania ErP Lot 21 Rozporządzenia, ponieważ (EN 2281/2016):

jest to wyłącznie urządzenie na powietrze obiegowe, które posiada 100% powietrza z wnętrza pomieszczenia.

Urządzenie jest wyłączone z zakresu obowiązywania ErP Lot 6 i ErP Lot 21 Rozporządzenia, ponieważ (EN 1253/2014; EN 2281/2016):

urządzenie jest stosowane poza Unią Europejską.

Urządzenie jest wyłączone z zakresu obowiązywania Rozporządzenia, ponieważ (EVIA FAQ z dnia 13.10.2015):

jest to wyłącznie urządzenie na powietrze obiegowe, które posiada maksymalny udział powietrza świeżego wynoszący <10%.

Nr oferty	Nr zlecenia	Inwestycja
Potwierdzenie klienta:		
Data	Podpis	Firma
W razie pytań do niniejszej Karty kontrolnej lub ogólnie do europejskiego Rozporządzenia EN/2281/2016 lub EN1253/2014 proszę zwrócić się do:		Rosenberg Klima Polska sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa Tel.: 22 720 6773; e-mail: biuro@rosenberg.pl